

SOFISTES ASBL

Siège social: rue de Tournai 7604 Callenelle

TVA : BE0543.365.690

Tél : + 32 (0) 69/49.55.10

Fax : + 32 (0) 69/49.55 .11

Mail : info@sofistes.be

Web : <http://www.sofistes.be>



Informations et documents à mettre à disposition de l'agent-visiteur pour les contrôles des installations intérieures alimentées au gaz naturel.

1. Introduction

Les dispositions contractuelles de SOFISTES sont applicables.

2. Dispositions pratiques

- Prévoir un accès aisé à chaque compteur et à chaque appareil alimenté au GAZ.
- Il est demandé de préciser la localisation de chaque compteur et de chaque appareil alimenté au gaz verbalement ou via un schéma en cas d'absence.
- Un té femelle de maximum 1 pouce doit être placé en aval du compteur.
- La liaison équipotentielle en 6 mm² doit être présente sur la tuyauterie gaz.
- La cheminée et le conduit de raccordement doivent être présents et raccordés.
- Les tuyaux destinés à l'acheminement du gaz naturel doivent être identifiés par une couleur jaune.

3. Informations requises

- La section des tuyaux, les matériaux et les types de raccords qui ne sont pas visibles (sous chape, enterrés, dans les espaces techniques, etc.).

4. Documents requis

- Tout contrôle antérieur qui aurait été effectué par un organisme agréé.